



Manufacturer's License

ترخيص مصنع

LMTNA0000001156-2012

رقم الترخيص
License Number

عدد الصفحات
Number of Pages

5

63582

رقم السجل
Registration Number

521158

رقم الترخيص
License Number

ابنوس لصناعة الاثاث والديكور (ش.ذ.م.م)

اسم المصنع
Name of Factory

الامارات

الجنسية
Nationality

فرح هولدينج ليمتد

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

الجنسية
Nationality

اطراف الرخصة
Partner in the License

114480

ص.ب.
P.O. Box

971-4-8859966

رقم الفاكس
Fax Number

971-4-8996111

رقم الهاتف
Office Phone Number

مصنع ملك مجمع دبي للاستثمار - بر دبي

عنوان الشركة
Company Address

5

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

nidal.mohanna@eccgroup.ae

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2029/05/03 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2025/06/10 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2014/09/24 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



اسم المصنع Name of Factory	البنوس لصناعة الأثاث والديكور (ش.ذ.م.م)
التاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	2029/05/03 م
رقم الترخيص License Number	LMTNA0000001156-2012
رقم الصفحة Page Number	1

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
1	Palm Strand Board, Single Leaf Door & Frame Assembly (60 minutes) Product Name: Palm Strand Board, Single Leaf Door & Frame Assembly (60 minutes) Standard: UL10C (2016) Fire Resistance Rating: 60 minutes Regulatory Compliance: "Palm Strand Board, Single Leaf Door & Frame Assembly (60 minutes)" can be used for the following applications: UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 3 Section 7.1.3. Fire Resistance-Rated Door Assemblies MAXIMUM ALLOWABLE SIZE: Overall frame size: 3047 mm x 1184 mm x 120 mm (H x W x Jamb) Maximum leaf size: 3000 mm x 1100 mm x 72 mm (H x W x thick) Vision panel: Not allowed for this door configuration	Abanos	ESL-24-11701 Issue 01	ESL	UAE
2	ABANOS-LSASD-FD60-0603-24-02 Product Name: ABANOS-LSASD-FD60-0603-24-02 Standard: EN 1634-1:2014++A1:2018 Fire Resistance Rating: 60 minutes Regulatory Compliance: "ABANOS-LSASD-FD60-0603-24-02" meets the criteria as per UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 3 Section 7.1.3. Fire resistance-rated Door Assemblies MAXIMUM ALLOWABLE SIZE: Maximum frame size: 2236 mm x 1100 mm x 150 mm (H x W x Jamb depth)	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11776 Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة : 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai CIVIL Defense - GHQ must be notified
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever required. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

اسم المصنع Name of Factory	اسم المصنع ابنوس لصناعة الاثاث والديكور (ش.ذ.م.م)
رقم الصفحة Page Number	2
التاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	2029/05/03 م

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
2	ABANOS-LSASD-FD60-0603-24-02 Maximum leaf size: 2200 mm x 1040 mm x 54 mm (H x W x thick) Vision panel: Not allowed for this door configuration DOOR ASSEMBLY SPECIFICATION: DOOR COMPONENTS Door Core: Manufactured by Al Talah Board Manufacturing Co. Ltd, Abu Dhabi; Brand: DesertBoard; Model: PSB fire core 18 mm, FR Ultra; Minimum density: 870 kg/m³; Moisture content: 8-12%; Overall core thickness: 54 mm (18 rmm x 3 layers of core bonded using PUR adhesive at an application rate cif 170 g/m² per layer). Adhesive (for core bonding): Manufactured by Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co, Germany; Brand: Kleiberit 501.0 PUR adhesive	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11776 Issue 01	ESL	UAE
3	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-01 Product Name: Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-01 Standard: EN 1634-1:2014+A1:2018 Fire Resistance Rating: 60 minutes Regulatory Compliance: "Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-01", meets the criteria as per UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 3 section 7.1.3. Fire Resistance-Rated Door Assemblies MAXIMUM ALLOWABLE SIZE: Max. frame size: 2185 mm x 1092 mm x 150 mm (H x W x Jamb depth) Max. leaf size (w/o architrave): 2148 mm x 1025 mm x 55 mm (H x W x thk.)	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11805 Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة : 3. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

4. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المستخدمة في العمل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification on the Dubai Civil Defense HQ must be notified
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

اسم المصنع Name of Factory	البنوس لصناعة الأثاث والديكور (ش.ذ.م.م)
رقم الترخيص License Number	LMTNA0000001156-2012
رقم الصفحة Page Number	3
تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	2029/05/03 م

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
3	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-01 Vision panel: Not allowed for this door configuration DOOR ASSEMBLY SPECIFICATION: DOOR LEAF COMPONENTS: Door Core: 3 layers of 18 mm Desert Board PSB FR Ultra, total thickness 55 mm, density 870 kg/m ³ , MC 8-12%, bonded with PUR adhesive. Lipping: 3 mm Mahogany (density 750 kg/m ³) on four sides, fixed with Kleiberit 707.9 Hotmelt PUR adhesive. Intumescent Seal: Athmer FP 1504, 15 x 4 mm, PVC encapsulated graphite, fixed on three sides except the bottom. DOOR FRAME COMPONENTS: Frame Material: Beech hardwood, density 700 kg/m ³ , profile: face 45 30 mm, rebate 57 mm, soffit 93 mm, stop height 15 mm Frame Section: 45 mm wide x 150 mm jamb depth, mitered joints with 2" & 2.5" screws and Ritver wood glue. Frame Intumescent Seal: Athmer FP 1506, 15 x 6 mm, graphite, applied on three sides. Gasket: Athmer PS1212 P Flex silicone rubber gasket, pressure-fitted to stopper. Architrave: 18 x 60 mm (unexposed) and 15 x 60 mm (exposed), Desert Board PSB FR Ultra, density 870 kg/m ³ , MC 8-12%. Hardware Components: Hinges: Laidlaw LG.LA160.102.01.153W, 102 x 76 x 3 mm, ball-bearing type, 4 qty, with 1 mm IT-102x76-1 mm intumescent pad.	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11805 Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة : 5. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

6. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات والمعدات المعتمدة للإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHDQ must be notified
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever required by the company and be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

اسم المصنع Name of Factory	البنوس لصناعة الأثاث والديكور (ش.ذ.م.م)
رقم الترخيص License Number	LMTNA0000001156-2012
رقم الصفحة Page Number	4
تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	2029/05/03 م

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
3	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-01 Concealed Door Closer: Laidlaw LG.LA807.204.04.150, 243 mm x 53.5 mm, with 1 mm ITD-LA807-1 mm intumescent pad. Mortise Lock: Laidlaw LG.LA60.5572.01.153, Euro profile sash lock, 55 mm backset, 12 mm latch throw, 1 mm ITL-160x90-1 mm intumescent pad	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11805 Issue 01	ESL	UAE
4	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD90-0054-24-03 Product Name: Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD90-0054-24-03 Standard: EN 1634-1:2014+A1:2018 Fire Resistance Rating: 90 minutes Regulatory Compliance: "Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD90-0054-24-03", meets the criteria as per UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 3 section 7.1.3. Fire Resistance-Rated Door Assemblies MAXIMUM ALLOWABLE SIZE: Max. frame size: 2190 mm x 1090 mm x 150 mm (H x W x Jamb depth) Max. leaf size (w/o architrave): 2152 mm x 1024 mm x 64 mm (H x W x thk.) Vision panel: Not allowed for this door configuration DOOR ASSEMBLY SPECIFICATION: Door Leaf Components Door Core: DesertBoard, 32 mm Fire-Rated PSB Core; Al Talah Board Mfg., Abu Dhabi; density ≥800 kg/m³; moisture 8-12%.	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11822 Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة : 7. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

8. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification of the product must be notified to the Directorate General of Dubai Civil Defense - GHQ.
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested by the Directorate General of Dubai Civil Defense - GHQ. The manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

اسم المصنع Name of Factory	الترخيص رقم License Number
ابنوس لصناعة الأثاث والديكور (ش.ذ.م.م)	LMTNA0000001156-2012
تاريخ انتهاء الترخيص License expiration date	رقم الصفحة Page Number
2029/05/03 م	5

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD90-0054-24-03 Core Construction: 64 mm total (2 x 32 mm) bonded with synthetic resin adhesive. Fevicol SWR; Pidilite Industries Ltd, India. Lipping: Mahogany, 3 mm thick, density 2670 kg/m ³ ; manual process. Kleiberit 501.0 PUR; Germany. Intumescent Seal (Perimeter): Athmer FP 2004, 20 x 4 mm, PVC-encapsulated graphite; top and vertical edges. Bottom Seal: Athmer graphite liner, 50 x 2 mm Intumescent Coating: FCC-9000 (MVL Firestop); 0.5 mm thick; applied to all sides and edges	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11822 Issue 01	ESL	UAE
5	Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-09 Product Name: Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-09 Standard: EN 1634 1:2014+A1:2018 Fire Resistance Rating: 60 minutes Regulatory Compliance: "Fire-rated wooden doorset, type: ABANOS-LSASD-FD60-0054-25-09", meets the criteria as per UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 3 section 7.1.3. Fire Resistance-Rated Door Assemblies MAXIMUM ALLOWABLE SIZE: Max. frame size: 2148 mm x 980 mm x 150 mm (H x W x Jamb depth) Max. leaf size (w/o architrave): 2098 mm x 889 mm x 56 mm (H x W x thick.) Vision panel: Not allowed for this door configuration	Desert Board™ Palm Strand Board - (PSB)	ESL-25-11857 Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة : 9. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.

10. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالشهادة المستمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

9. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Directorate of Civil Defense - GHQ must be notified
10. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997